



PELASTUSTOIMEN EDELLYTYKSET


- jotta apu löytää tarvittaessa luoksesi mahdollisimman nopeasti ja helposti



Onnettomuuden sattuessa on tärkeää, että apu saadaan perille mahdollisimman pian. Rakennuksen omistaja vastaa siitä, että talon numero on näkyvässä kadulle asti. Numeromerkin korkeuden on oltava vähintään 12 cm, erottua selkeästi taustastaan ja olla nähtävissä myös pimeällä.



Jos kiinteistö ei näy viralliselle tielle, on osoitenumero sijoitettava myös tien varteen opastamaan ajoa kiinteistölle.



Jos taloyhtiöön kuuluu useampi rakennus, on tonttiopastetaulu sijoitettava parkki-paikalle tai sisääntuloväylän viereen.

Tonttiopastetaulu vaaditaan yleensä rakennusluvassa taikka pelastusviranomaisen toimesta rakennuksen valmistuessa. Mikäli kuitenkin taloyhtiöllä on useampi rakennus ja viranomaiset eivät ole tonttiopastetta vaatineet, olisi tämä helppo keino parantaa avun löytämistä oikeaan paikkaan. Opasteesta tulee selvitä ”olet tässä”-merkintä sekä taloyhtiön rakennusten paikat, pelastustiet ja mahdolliset nostopaikat. Lisäksi on muistettava huolehtia, että myös porrashuoneiden sekä asuntojen kirjain- ja numerotunnukset ovat selkeästi näkyvillä. Tonttiopastetaulu nopeuttaa avun saapumista mahdollisissa hätätilanteissa.

Asuinkerrostalojen rappujen ovissa tulee myös olla ulkoapäin nähtävissä ympärivuorokautinen numero, josta kiinteistön edustajan saa kiinni tarvittaessa. Tällainen numero voi olla kiinteistöhuoltoyrityksen 24/7 päivystys tai isännöitsijän päivystys.

Tärkeintä kuitenkin on, että numeroon vastataan aina ja numeron kautta saadaan tarvittaessa paikalle henkilö, jolla on avaimet kiinteistön tiloihin, mielellään kiinteistön yleisavain.



Pelastustie on ajotie tai muu yhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät tulipalon tai muun hätätilanteen sattuessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja. Rakennusluvassa määritellyt pelastustiet merkitään tieliikenneasetuksen mukaisella lisäkilvellä "Pelastustie, Räddningsväg".



Kilpeä voidaan käyttää sellaisenaan tai liikennemerkkin lisäkilpenä. Pelastustiekilpeä voidaan tarvittaessa tehostaa ajo- tai pysäköintikieltomerkein. Vain viranomaisen hyväksymä ja vaaditun mitoituksen täyttävä pelastustie voidaan merkitä virallisella kilvellä.

Pelastustien esteettömyys on tärkeää kerrostalo-asunnoistan poistumisen kannalta ja sen kunnossapidosta on huolehdittava ympäri vuoden, erityisesti talvella. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja tai asettaa muitakaan esteitä. Pelastustie vaaditaan nykyisin yli kolmekerroksisille rakennuksille ja asuntojen varateille, jotka sijaitsevat yli 10 metrin korkeudessa. Tikasautolle suunnitellut nostopaikat on ylläpidettävä siten, että tilaa on riittävästi suuren auton toiminnalle.

Pelastustien esteettömyyden ja käytettävyyden kannalta on tärkeää, että sen sijainti on kiinteistössä asuvien ja asioivien tiedossa. Porrashuoneisiin suositellaan asennettavaksi turvallisuusopaste, josta pelastustie järjestelyt ilmenevät. Pelastustiet merkitään myös tonttiopastetauluihin ja ajoväylien mahdolliset painorajoitukset on myös merkittävä.

§ Lakiviitteet

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista ja pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. Kiinteistön omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muitakaan estettä. (Pelastuslaki 379/2011 9§, 11§.)



Nostolava-auton vaatima tila on vähintään 6,5 x 12 m



KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK

Teknikontie 4, 01530 VANTAA
Puh. vaihde (09) 8394 0000
pelastuslaitos@ku-pelastus.fi

www.ku-pelastus.fi

