



Tulosityksikköohje

14

02

16.01.2014

Tämä ohje kumoaa aikaisemmat tupakointitilojen palo- ja henkilöturvallisuutta koskevat ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos;

Vantaa, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Pornainen, Hyvinkää ja Mäntsälä

TUPAKOINTITILOJEN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET

1. Taustaa

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13.8.1976/693 on päivitetty uusilla määräyksillä koskien tupakointia julkisilla paikoilla. Päivitetty laki tuli voimaan 1.6.2007.

"Tupakkalain 13 b §:n mukaan ravintolan tai muun ravitsemisliikkeen sisätiloissa tupakointi voidaan sallia ainoastaan tupakointiin hyväksytyssä erillisessä tupakointitilassa. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan sille alueelle, jolla tupakointi on kielletty. Ruoan ja juoman tarjoilu ja nauttiminen on kielletty tupakointitilassa."

Tupakka-asetuksen ja tupakointitila-asetuksen lisäksi tupakointitilan suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on otettava huomioon myös muut rakentamiseen ja työsuojeluun liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet.

Tässä tulosityksikköohjeessa annetut palo- ja henkilöturvallisuusmääräykset perustuvat pelastuslakiin (468/2003), valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (787/2003) ja Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

2. Lupamenettely

Laissa määritetyllä tupakointitilalla tarkoitetaan sisätilaan sijoitettua rakennusvalvontaviranomaisen tupakointiin hyväksymää erillistä tilaa. Tupakointitilan toteutukseen on haettava rakennusvalvontaviranomaiselta toimenpide- tai rakennuslupaa, jossa pelastusviranomainen toimii lausunnonantajana.

Jos tilan tarjoilualue on alle 50m² ei erillistä tupakointitilaa edellytetä, mutta sitä isommissa tulee olla varattuna vähintään 50% savutonta aluetta tarjoilualueesta.

Tupakointitila on mitoitettava kohtuullisen kokoiseksi suhteessa tilan muuhun kokoon nähden.



Tulosityksikköohje

14

02

16.01.2014

3. Paloturvallisuus

Erillisen tupakointitilan on noudatettava pintakerrosten osalta seuraavia vaateita:

- seinät ja katto: A2-s1, d0
- lattia: A2_{FL}

Tilaan sijoitettavien kalusteiden on noudatettava julkisten tilojen kalusteilta vaadittua SL1 luokitusta.

Tilaan ei saa sijoittaa erillisiä roska-astioita.

4. Henkilöturvallisuus

Tupakointitilan henkilömäärä mitoitetaan Suomen Rakentamismääräyskokoelman osien E1 ja F2 mukaisesti seuraavasti:

- huonetila, jossa on kiinteät istuimet = istuinpaikkojen lukumäärä
- huonetila, jossa ei ole kiinteitä istuimia ja jossa kalustus on esitetty = istuinten paikkaluku
- huonetila, jossa ei ole kiinteitä istuimia eikä kalustusta ole esitetty = 3m² / henkilö
- huonetila, johon ei tule kalustusta = 1,0m² / henkilö

Henkilömäärää mitoitettaessa tarkastellaan poistumisreittien ja tilan pinta-alan riittävyyttä suhteessa toisiinsa. Mitoitavampi lopputulos ratkaisee. Poistumisreittien mitoitus suunnitellaan henkilömäärän perusteella.

Enintään 30m² ja 30 henkilön tila voidaan toteuttaa yhdellä vähintään 900mm leveällä poistumisreitillä. Sitä suuremmat tilat tulee varustaa mitoituksen perusteella riittäväillä poistumisreiteillä, Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan E1 luvun 10 mukaisesti.

Erillinen tupakointitila on varustettava sähköverkkoon kytketyllä akkuvarmennetulla poistumisopasteella tai mikäli kiinteistössä ei ole sähkötoimista poistumisopastejärjestelmää jälkiheijastavalla poistumisopasteella.

Henkilömäärä vahvistetaan rakennusvalvontaviranomaisella lupamenettelyn yhteydessä. Vahvistettua henkilömäärää osoittava kyltti sijoitetaan ko. tilan ulkopuolelle selvästi näkyvälle paikalle.

5. Käyttöturvallisuus

Tupakointitila on varustettava samalla suojaustasolla kuin kiinteistö. Tupakointitila tulee suunnitella niin, etteivät asiakkaat voi avata siinä mahdollisesti olevia ikkunoita ja varapoistumisteitä muutoin kuin hätätilanteissa.

Tupakointitilan välittömään läheisyyteen tulee sijoittaa vähintään 27A 144BC teholuokan 6kg:n käsiammutin.

Tupakointitilassa on erittäin tehokas ilmanvaihto. Tupakointitilan erillisen ilmanvaihdon hätä-seis painike on sijoitettava henkilökunnan hyvin tietämään ja tuntemaan paikkaan, painike on merkittävä asianmukaisesti.



KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK

Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-
Hyvinkää-Mäntsälä-Pornainen

Vahvistus pvm

26.10.2009

Sivu 3(3)

VALVONTATOIMISTO

Muutos

Tulosityksikköohje

14

02

16.01.2014

6. Tupakointitilan omavalvontasuunnitelma

"Tupakkalain 13 §:n mukaan elinkeinonharjoittajan on laadittava omavalvontasuunnitelma, jossa esitetään, miten tupakointitilan toimivuus varmistetaan ja miten tupakointitilan olosuhteita järjestystä voidaan valvoa sen ulkopuolelta."

Yleisen palotarkastuksen yhteydessä tarkastetaan kuinka omavalvontasuunnitelmaa on toteutettu palo- ja henkilöturvallisuuden osalta.

Lisätietoja päivystävältä palotarkastajalta p. 09-839 40 004.

allekirjoittamaton

internetversio

Vesa-Pekka Tervo

Riskienhallintapäällikkö

TOIMIVALTUUS

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintasääntö 1.3.2012, 8 § ja 9 §.