



**KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS**  
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK

Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-  
Hyvinkää-Mäntsälä-Pornainen

Vahvistus pvm

26.10.2009

Sivu 1(2)

VALVONTATOIMISTO

Muutos

**Tulosityksikköohje**

**19**

**02**

**16.01.2014**

Ohje on laadittu yhteistyössä Helsingin pelastuslaitoksen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos;

Vantaa, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Pornainen, Hyvinkää ja Mäntsälä

## **VIRANOMAISVERKKO VIRVEN SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN UUDISRAKENTAMISEN YHTEYDESSÄ**

Viranomaisverkon kuuluvuuden kartoitus toteutetaan rakennuslupahakemusten yhteydessä.

Viranomaisradioverkon kuuluvuus on varmistettava rakennuksissa ja rakennelmissa sekä liikenne- ja huoltotunneleissa, joissa on tavanomaista suurempi henkilöturvallisuusriski (Pelastuslaki 379/2011 109 § ja Suomen rakentamismääräyskokoelma E1/2011:11.1.2). Viranomaisverkon osalta kuuluvuustarpeesta tulee määrittellä tarvekartoitus liitteenä olevalla erillisellä lomakkeella pelastusviranomaisen kanssa.

Tarvekartoitus tulee tehdä mm. seuraaviin tiloihin:

- isot kokoontumis- ja liiketilat
- maanalaiset tilat (poislukien tavanomaiset kellaritilat)
- automaattisella paloilmoittimella tai sammutuslaitteistolla varustetut kohteet

Viranomaisverkon kuuluvuus tulee olla varmistettu erityisesti rakennuksen pääkäyttötiloissa ja kulkureiteillä sekä porrashuoneissa. Lisäksi kuuluvuus tulee varmistaa pelastus- ja sammutustyöhön tarkoitetuissa hisseissä, paloilmoitin-, sprinkleri- ja savunpoistokeskuksissa sekä niiden kulkureiteillä.

Täytetty tarvekartoituslomake hyväksytetään pelastusviranomaisella hyvässä ajoin ennen kyseisten töiden aloittamista.

Kohteesta on laadittava kohdekortti (kts. tulosityksikköohje 4). Kohdekorttiin on merkittävä ne tilat joissa sisätilapeitto on toteutettu.

Rakennukselle tehtävän erityisen palotarkastuksen yhteydessä viranomaisverkon toimivuudesta tulee esittää hyväksytty alkuperäinen tarvekartoituslomake, johon asennustöistä vastaava on tehnyt käyttöönottoon liittyvät merkinnät.

Viranomaisverkkoa operoi ja kehittää Suomen Erillisverkot Oy ([www.erillisverkot.fi](http://www.erillisverkot.fi), [asiakaspalvelu@erillisverkot.fi](mailto:asiakaspalvelu@erillisverkot.fi)), jolta saa lisätietoa verkon ja laitteistojen teknisistä vaatimuksista sekä tietoa asennusliikkeistä, joita voi käyttää.



**KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS**  
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK

Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-  
Hyvinkää-Mäntsälä-Pornainen

Vahvistus pvm

26.10.2009

Sivu 2(2)

VALVONTATOIMISTO

Muutos

**Tulosyksikköohje**

**19**

**02**

**16.01.2014**

Lisätietoja päivystävältä palotarkastajalta p. 09-839 40 004.

allekirjoittamaton

internetversio

Vesa-Pekka Tervo

Riskienhallintapäällikkö

TOIMIVALTUUS

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintasääntö 1.3.2012, 8 § ja 9 §.