



Tulosityksiköohje

24

02

16.01.2014

Tämä ohje kumoo aikaisemmat tuliesityksistä annetut ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi.

Ohje on laadittu yhteistyössä;

Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos;

Vantaa, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Pornainen, Hyvinkää ja Mäntsälä

TULIESITYKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Tuliesityksen tekeminen yleisötapahtumassa on ammattimaista toimintaa, joka vaatii kiinteistön omistajan/haltijan ja tarvittaessa maanomistajan luvan. Tuliesitystä varten on tehtävä pelastussuunnitelma. Tuliesityksen järjestäjän on tehtävä ilmoitus esityksestä pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Erityisestä syystä pelastuslaitos voi hyväksyä, että ilmoitus toimitetaan määräajan jälkeen. Ilmoitus tehdään liitteenä olevalla lomakkeella. Ilmoituksessa kuvataan tuliesityksen järjestelyt ja se sisältää tuliesityksen pelastussuunnitelman. Ilmoitus liitetään tarvittaessa koko tapahtuman pelastussuunnitelmaan.

Tuliesityksen vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että tulta käsitellään huolellisesti ja turvallisesti. Vastuuhenkilöllä tulee siten olla riittävä koulutus tulenkäsittelyyn ja mahdollisessa onnettomuustilanteessa toimimiseen. Pelastusviranomainen voi kieltää tuliesityksen tekemisen yleisötapahtumassa, jos siitä voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käyttöä tehosteena ja niistä tehtävää ilmoitusta käsitellään *Tulosityksiköohjeessa 9: Pyrotekniset tehosteet ja tehosteena käytettävät palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit yleisötapahtumassa ja kokoontumistilassa*.

Tuliesityksessä tulee huomioida seuraavat turvallisuusjärjestelyt:

Alkusammutuskalusto

Palovartijoilla on oltava käytössään riittävä määrä tarkoituksenmukaisia alkusammutusvälineitä. Riittäväksi määräksi katsotaan tilan omien alkusammuttimien lisäksi sammutusainetta vähintään 24 kg/ litraa. Yhden sammuttimista tulee olla jauhesammutin, jonka teholuokka on vähintään 43A 233BC. Pienin hyväksyttävä jauhesammutin on teholuokaltaan 27A 144BC ja nestesammutin 13A 144B. Lisäksi käyttöpaikalla tulee olla sammutuskäsine ja sammutuspeite

Palovartiointi

Esiintymislavalla on oltava vähintään kaksi palovartijaa. Toinen palovartijoista voi olla esiintyjä. Palovartijoilla on oltava koulutus tehtävänsä. Riittävä koulutus on sopimuspalokuntien sammutustyökurssi tai vastaava todistus alkusammutusosaamisesta, esimerkiksi tulityökortti. Palovartijoilla tulee olla sammuttamiseen soveltuva vaatetus ja tarvittavat henkilökohtaiset suojaruusteet, kuten suojalasit, sammutuskäsineet ja turvajalkineet.

Suojaetäisyydet

Suojaetäisyydellä tarkoitetaan sitä etäisyyttä, jonka päässä yleisön on turvallista oleskella sekä etäisyyttä,



KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK

Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-
Hyvinkää-Mäntsälä-Pornainen

Vahvistus pvm 22.02.2013

Sivu 2(7)

VALVONTATOIMISTO

Muutos

Tulosityksiköohje

24

02

16.01.2014

jonka päässä tuliesityksestä ei aiheudu syttymisvaaraa. Suojaetäisyyden määrittää esityksestä vastaava henkilö, jonka tulee olla selvillä esityksen ja esityksessä käytettävien tuotteiden vaatimista suojaetäisyyksistä. Suojaetäisyyksissä tulee huomioida esiintymistilassa olevien palkkien, alakattojen, rutilöiden ja strussien vaikutus.

Esiintymisalueen rajaus

Esiintymisalue tulee rajata siten, että yleisö ei pääse esiintymisalueelle ja siten, että tuliesityksen suojaetäisyydet täyttyvät. Rajauksessa voidaan käyttää esimerkiksi lippusiimaa tai henkilövalvontaa.

Sisusteet, esiintymispaikan materiaalit

Esiintymisalueen sisusteiden ja materiaalien on oltava vaikeasti syttyviä ja niiden syttyvyysluokkatodistus on toimitettava ilmoituksen liitteenä. Syttyvyysluokkavaatimus on SL 1, jota vastaa esimerkiksi standardin DIN 4102 luokka B1.

Lisätietoa: Tulosityksiköohje 21: Sisusteiden paloturvallisuus yleisötilaisuudessa.

Metsäpalovaroitus

Avotulta ei saa käyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Metsäpalo- tai ruohikkopalovaroituksen ollessa voimassa, ei kaikilla alueilla voi tuliesitystä järjestää.

Automaattisen paloilmoittimen irtikytkentä

Mikäli tuliesitys järjestetään tilassa, jossa on savuun reagoivia ilmaisimia, tulee huolehtia automaattisen paloilmoittimen tarvittavista irtikytkennöistä. Paloilmoittimen irtikytkentäjärjestelyistä tulee sopia kiinteistön omistajan kanssa. Irtikytkennän saa tehdä ainoastaan paloilmoitinlaitteen nimetty hoitaja. Irtikytkennän ajaksi alueelle on järjestettävä palovartiointi. Tähän tehtävään tulee nimetä palovartija, jonka tehtävä on irtikytkettyjen tilojen valvominen. Palovartijalla ei saa olla muita samanaikaisia tehtäviä hoidettavanaan. Poikkeuksena tästä ovat vapaaehtoiset paloilmoitinlaitteistot, jolloin palovartiointijärjestelyt määrittää kiinteistön omistaja.

Esimerkiksi ravintoloissa saattaa olla erillisiä irtikytkentälaitteita. Nämä laitteet toimivat ajastimella ja niitä käyttää ravintolan nimeämä vastuhenkilö. Näissäkin tapauksissa irtikytkennän ajaksi on tiloihin järjestettävä palovartiointi.

Ulkona tehtävissä tuliesityksissä tulee huomioida läheisten rakennusten paloilmoitinjärjestelmät. Tuliesitystä ei tule sijoittaa rakennuksen ilmanottokanavien läheisyyteen, koska tämä saattaa aiheuttaa erheellisen paloilmoituksen. Mikäli on mahdollista, että savu kulkeutuu paloilmoittimella varustettuun rakennukseen, on rakennuksen paloilmoitin tarvittavilta osin irtikytkettävä ja järjestettävä kyseiseen rakennukseen palovartiointi.

Valvonnan maksullisuus

Pääosa pelastuslaitoksen suorittamasta valvontatyöstä on pelastuslain 379/2011 96 §:n mukaisesti maksullista 1.1.2013 alkaen.



KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK

Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-
Hyvinkää-Mäntsälä-Pornainen

Vahvistus pvm

22.02.2013

Sivu 3(7)

VALVONTATOIMISTO

Muutos

Tulosyksikköohje

24

02

16.01.2014

Lisätietoja päivystävältä palotarkastajalta, 09-83940004.

paivystavapalotarkastaja@ku-pelastus.fi

allekirjoittamaton

internetversio

Vesa-Pekka Tervo

Riskienhallintapäällikkö

TOIMIVALTUUS

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintasääntö 1.3.2012,

8 § ja 9 §.



KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK

Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-
Hyvinkää-Mäntsälä-Pornainen

Vahvistus pvm 22.02.2013

Sivu 4(7)

VALVONTATOIMISTO

Muutos

Tulosityksiköohje

24

02

16.01.2014

LIITE 1

ILMOITUS TULIESITYKSESTÄ

Säädösperusta: Pelastuslaki 379/2011 5, 6, 14 ja 16 §; Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 3 §

Ilmoittajan yhteystiedot	Nimi: Osoite:	Puhelin: Sähköposti:
Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö	Nimi: Yritys:	Puhelin: Sähköposti:
Tuliesityksen vastuuhenkilö	Nimi: Osoite:	Puhelin: Sähköposti: (Tulityökortti:)
Esiintyjä(t)	Nimi: Nimi: Nimi:	(Tulityökortti): (Tulityökortti): (Tulityökortti):

Tapahtuma	
Tapahtuma-aika ja -paikka	Päivämäärä: Osoite: Kellonaika:



KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK

Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-
Hyvinkää-Mäntsälä-Pornainen

Vahvistus pvm

22.02.2013

Sivu 5(7)

VALVONTATOIMISTO

Muutos

Tulosyksikköohje

24

02

16.01.2014

Tapahtuman kuvaus	
Arvioitu yleisö määrä	
Tuliesityksen kuvaus	
Esityksessä käytettävät välineet ja aineet sekä ainemäärät	
Välineiden käsittely: sytytys, sammutus ja aineiden käsittelypaikka	



KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK

Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-
Hyvinkää-Mäntsälä-Pornainen

Vahvistus pvm

22.02.2013

Sivu 6(7)

VALVONTATOIMISTO

Muutos

Tulosityksiköohje

24

02

16.01.2014

Riskienhallinta;

Tuliesityksen
vaarat ja riskit sekä
esityksen
turvallisuusjärjestel-
yt

(huomioitava mm:

- suojaetäisyydet
- esiintymisalueen
rajaus
- sisusteiden ja
materiaalien
suojaus
- toiminta
metsäpalovaroi-
ksen aikana
- mahdollisen
paloilmoittimen
irtikytKentä)

Alkusammutus-
kalusto

vähimmäisvaatimu-
ksen tilan omien
alkusammuttimien
lisäksi
sammutusainetta
vähintään 24 kg/
litraa. Lisäksi
käyttöpaikalla
tulee olla
sammutuskäsine ja
sammutuspeite.

Palovartiointi-
järjestelyt

vähimmäisvaatimu-
ksena kaksi
nimettyä
palovartijaa, joista
toinen voi olla



KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK

Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-
Hyvinkää-Mäntsälä-Pornainen

Vahvistus pvm

22.02.2013

Sivu 7(7)

VALVONTATOIMISTO

Muutos

Tulosityksikköohje

24

02

16.01.2014

<i>esiintyjä</i>	
Toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa	
Päiväys ja allekirjoitus	Päivämäärä Allekirjoitus ja nimen selvennys _____
Pakolliset liitteet	<input type="checkbox"/> piirros esiintymisalueesta <input type="checkbox"/> kiinteistön/maanomistajan kirjallinen lupa <input type="checkbox"/> todistus sisusteiden syttyvyysluokasta <input type="checkbox"/> muu, mikä?
Lisätietoja	

Lomake toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen:

paiyvystavapalotarkastaja@ku-pelastus.fi